






Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Előterjesztés

9. napirendi pont

Javaslat Kerepes Város Vízkárelhárítási Tervének jóváhagyására

Ülés dátuma:	2024.06.27.	
Ülés típusa:	nyílt	
Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján.		
Munkaterv szerint:	nem	
Előterjesztő:	Gyuricza László Róbert polgármester	
<i>Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján</i>		
Készítette, közreműködött:	Szántóné János Ildikó	ügyiratszám: KPH/3206/2024
Tárgyaló bizottság:	Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság	
Nemzetiségi önkormányzat joga:	nem kell nyilatkoznia	
Szükséges szavazati arány:	egyszerű többség	
Kerepes, 2024.06.20.		
		Aláírások
Gyuricza László Róbert Polgármester		 
Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.		
dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző		





Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: A Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság 2024. június 3. napján érkezett Kerepes település helyi vízkár-elhárítási tervének jóváhagyása tárgyban

Előzmények:

Kerepes Város Önkormányzata és az SDE-Terv Kft. 2023. május 11-én Tervezési szerződést kötött a Kerepes Város Vízkárelhárítási Tervének aktualizálására. A szerződés aláírásától számítva 30 napon volt a teljesítési határidő az aktualizált terv Megrendelő felé benyújtására. A szerződés tárgya kiterjedt az Országos Vízügyi Főigazgatósággal, illetve minden más hatáskörrel és illetékességgel rendelkező vízügyi igazgatósággal (továbbiakban: VIZIG) való egyeztetésre. Az aktualizált terv benyújtásra került a Megrendelő felé és a 90 %-os részszámla is kifizetése megtörtént. A szerződés szerint a végszámla kiállításának feltétele az aktualizált tervek VIZIG általi elfogadása. Kértük a tervező tájékoztatását a tervezés és engedélyezés állásáról.

Aktuális Információk a döntéshez:

A Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság 010310-0087/2024. ügyiratszámú, Kerepes település vízkárelhárítási terv jóváhagyása tárgyú levelében tájékoztatta az Önkormányzatot arról, hogy a 010310-0022/2024. számon beérkezett Sára-Kollár Eszter (VZ-TER 01-16178) által készített Kerepes város helyi vízkárelhárítási tervét a 232/1996.(XII.26.) Korm. rendelet értelmében, azzal a kikötéssel hagyta jóvá a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság, hogy a következő felülvizsgálatba kéri SZVV-3.5 szakértő bevonását.

A vízkárelhárítási terv 5 példányát 2023. június 3-án megküldték Kerepes Város Önkormányzatának polgármesteri aláírásra, azzal, hogy 2024.06.07-ig küldjük vissza az aláírt példányokat a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóságnak. 2024. június 7-én kelt levelünkben tájékoztattuk az igazgatóságot, hogy a Képviselő-testület következő rendes ülését követően tudjuk visszaküldeni az aláírt példányokat.

Az SDE-Terv Kft. által készített és a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság által aláírásra megküldött vízkárelhárítási tervet az előterjesztéshez mellékelteként csatoljuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntés meghozatalára.

.../2024. (VI.27.) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Kerepes város helyi vízkárelhárítási terve 2023. évi felülvizsgálat” - tervet elfogadja, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság részére az aláírt példányokat küldje meg.

Határidő: 2024.06.28.


Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester

Kerepes, 2024. június 20.


Gyuricza László Róbert s.k.
polgármester

Kerepesi Városi Közművelődési Hivatal
NYILVÁNOS: 2024. JÚN 03.
3206-2-2024/0001/2024

8' 5516



NYILVÁNOSÍTOTT
2024. JÚN 03.

KEREPE'S VÁROS HELYI VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERVE

2023. évi feltúlvizsgálát

Gyuricza László
Polgármester

Jóváhagyta:


Szilágyi Attila
igazgató
Közép-Duma- völgyi Víztápolyi Igazgatóság

Készítette:

SDE-Terv Kft.
113 Budapest, Benczúr u. 49.
Adószám: 2478461342
Céginformációk

Sára-Kollár Eszter
SDE-Terv Kft.
VZ-TER 01-16178

2023. június

1. Bevezető

Kerepes Város Önkormányzata megbízásából az SDI-Terv Kft., végzi Kerepes város Helyi Vízkárelhárítási tervének 2023. évi felülvizsgálatát. A felülvizsgálandó tervet a PERFEKTUM Mémóki Kft. készítette 2017. júniusában. Jelen felülvizsgálat kizárólag a felülvizsgálandó Vízkárelhárítási tervvel együtt érvényes. A felülvizsgálat az eredeti tervben már nem aktuális, vagy az abban még nem szereplő módosításokat tartalmazza. Jelen dokumentáció elválaszthatatlan részét képezi a korábbi vízkárelhárítási terv.

2. Felülvizsgálat

17. old

A korábbi Vízkárelhárítási tervben leírtak az elmúlt hat évben tovább fokozódtak. Karbantartás hiányában a feliszapolódás egyre jelentősebb. A mederességek köszönhetően azonban komolyabb probléma a szállítási kapacitásban egyelőre nem merül fel ezen a területen. A patakmeder karbantartása, tisztítása ajánlott.

19. old. Korábbi védekezési tapasztalatok (helyi vízkár események)

A korábbi tervben felsorol helyszínek nagyrészen változás nem történt. Kerepes Város Önkormányzata legfőképpen a meglévő rendszeret karbantartását igyekszik elvégezni. A következőkben a korábbi problémás helyek, és az elmúlt hat évben elvégzett beruházások kerülnek ismertetésre.

Béke út

A nagy hosszirányú lejtés hatására a csapadékvizek jelentős sebességgel indulnak el a mélyebben fekvő területek felé. A burkolat állapota megfelelő, az utcan csapadékvízvezetés nincsen. A padka kimosódása figyelhető meg helyenként. A probléma az utóbbi időben nem fokozódott, hosszútávon csapadékvíz elvezetés fejlesztés ajánlott.



Bartók Béla út

Csapadékvíz elvezetés nem található, azonban az utca szélesebb. A víz jól láthatóan okoz kisebb karokat a zöld területeken, nagyrésze a burkolaton vezetődik le a patak irányába. A probléma nagyobb része abból adódik, hogy egyes ingatlanok az út szintje alatt fekszenek. A probléma az utóbbi időben nem fokozódott, hosszútávon csapadékvíz elvezetés fejlesztés ajánlott.






Alföldi út

Az Alföldi út burkolt szakaszán az utóbbi időben történtek beruházások. Parkolók épültek, a csapadékvíz elvezetés megoldásra került. Zárt rendszer épült, víznyelők továbbbírták a vizeket a csapadékesatornába. A rendszer láthatóan működik. Probléma ezen a szakaszon nem merül fel.



A burkolatlan szakaszokon korábbi problémák továbbra is fennállnak. Itt egy nagyobb, újonnan kikapcsolított terület található, ahol a burkolt út és a espadékvizelvezetés kiépítése a lakók által alkotott Építőközösség feladata. Jelenleg az út földes-kavicsos. A nagy hosszirányú lejtésnek köszönhetően a espadékvíz nagy sebességgel indul meg a mélyebben fekvő, már rendezett területek felé. A burkolatlan szakaszokon ezért az útban komoly kimosódások alakulnak ki, komoly gondot okozva a lakóknak. Itt a espadékvizelvezetés kizárólag rendszerben, útburkolat építéssel egyútt oldható meg.





Hatász út

Az utca meglehetősen szűk, hosszese sem elhanyagolható. Csapadékvíz elvezetés nincsen kiépítve. A csapadék az úton folyik végig a mélyebben fekvő területek felé. A probléma az utóbbi időben nem fokozódott, hosszútávon csapadékvíz elvezetés fejlesztés ajánlott.



Patak út alacsonyabbban fekvő része

Szűk utca, a Szilas-patakkal párhuzamos. Csapadékvíz elvezetése nem megoldott. A csapadékvizek az úton haladnak a Telep u. irányába, ahol utat találnak maguknak a patak felé. A probléma az utóbbi időben nem fokozódott, hosszútávon csapadékvíz elvezetés fejlesztés ajánlott.



Nap utca

Szeles utca, középtájon egy hossz-szelvényi mélyponti. Csapadékvíz elvezetés nem megoldott. A mélypont környékén építendő szikkasztó árokrendszer építése jelenthetne megoldást. A probléma az utóbbi időben nem fokozódott, hosszútávon csapadékvíz elvezetés fejlesztés ajánlott.




Mártirok útja

Szűk utca a település északnyugati részén. Az elmúlt időszakban (2019) útburkolat, járda és csapadékvíz elvezetési fejlesztés történt. Burkolt árokrendszer épült. A csapadékvíz elvezetési problémák ezzel megoldásra kerültek.



Bajesy-Zsilinszky utca

Szűk utca a település északnyugati részén, a Mártírok útjával párhuzamos. 2022-ben útépités történt, a meglévő árkok rendszer fejlesztésével. Az épült K-szegelek időnkénti, árkok felé történő megnyitása ajánlott.



A Telepítési Köteles Polgári Szervezet Parancsnoki Törzsének érvényes névjegyzéke a következő:

Telepítés neve: KEREPES

Telepítési Köteles Polgári Védelmi Szervezet
Parancsnoki Törzs névjegyzéke

Sorszám	Név (Születéskori név is)	Beosztás	Születési hely, idő	Cím	Telefonszám
1	Gyuricza László Róbert	parancsnok	Nyíregyháza 1973.08.07.	2145 Kerepes, Ady Endre u. 91	06/20/5598931
2	Bákon Kálmán	parancsnok helyettes	1964.04.11.	2145 Kerepes, Mártírok útja 102.	06/20/5399108
3	Dr. Ivicz Mihály	Lakosságvédelmi egység vezetője (parancsnoka)	Szeged 1973.11.22	1165 Budapesti Futóútsza 89. fsz. 4.	06/205532990
4	Kesznie Angyali Mónika	Egységparányi egység vezetője (parancsnoka)	1974.05.24	2144 Kerepes, Lomb u.9/A	06/30/89067683
5	Klacsán István	Műszaki egység vezetője (parancsnoka)	1973.08.18	2141 Csömör, Mező u. 53.	06/20/5598904
6	Tajti Kráczma	Logisztikai egység vezetője (parancsnok)	Salgótarján, 1970.05.18	2100 Gödöllő, Oltvány J. u. 1.	06/20/5598927
7	Farkas Domonkos Marcell	Infokommunikációs egység (parancsnok)	Budapest XIII 1981.11.16	2144 Kerepes, Szófia sor 001765/0000	06/20/4875027

Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elérhetőségei

Igazgató	
Név	Branyitzky Márk
Telefonszám	06-1-469-4105
E-mail cím	pest.mti@katved.gov.hu
Székhely	H-1903 Budapest Pf. 314.
Igazgatóhelyettes	
Név	Andor Máté
Telefonszám	06-1-469-4105
E-mail cím	pest.mti@katved.gov.hu
Székhely	1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
Polgári Védelmi Főfelügyelő	
Név	Csordás László
Telefonszám	06-1-469-4105
E-mail cím	pest.pyko@katved.gov.hu
Székhely	1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
Megyei Főügyelet (24 órás)	
Telefonszám	06-1-469-4105
E-mail cím	pest.pyko@katved.gov.hu
Székhely	1149 Budapest, Mogyoródi út 43.

**Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
 Katasztrófavédelmi Kirendeltség (KVK) elérhetősége**

Kirendeltség vezetője	
Név	Ürmösi Károly
Telefonszám	06-28-528-700
E-mail cím	godollo.kk@katved.gov.hu
Székhely	2100 Godollo, Szabadság u. 28.
Polgári Védelmi Felügyelő	
Név	Csordás László
Telefonszám	06-1-469-4105
E-mail cím	pest.pyko@katved.gov.hu
Székhely	1149 Budapest, Mogyoródi út 43.

Kerepes település vízkár-elhárítási terve

Az állami vízkárelhárítás irányítás rendszere és a résztvevők elérhetőségei

**Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (HTP) elérhetősége**

Tűzoltó Parancsnok	
Név	Szigeti Róbert
Telefonszám	06-28-528-700
E-mail cím	godollo.ht@katved.gov.hu
Székhely	2100 Gödöllő, Szabadság u. 28.
Katasztrófavédelmi megbízott	
Név	
Telefonszám	
E-mail cím	
Székhely	
Ügyelet	
Telefonszám	06-28-528-700
E-mail cím	godollo.ht@katved.gov.hu
Székhely	2100 Gödöllő, Szabadság u. 28.

Kerepes település vízkár-elhárítási terve
Az állami vízkárelhárítási irányítás rendszere és a résztvevők elérhetőségei

**A VÍZKÁRELHÁRÍTÁS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉBEN
RÉSZZEVŐK ELÉRHETŐSÉGEI**

**A Közép- Duna - völgyi Vízügyi Igazgatóság vízkár-elhárítási szervezeti
felépítése, elérhetőségei**

Védelemvezető	
Név	Szilágyi Attila
Telefonszám	+36/1/477 3500
E-mail cím	arviz@kdvvizig.hu, tikarsag@kdvvizig.hu
Székhely	1088 Budapest, Rákóczi út 41.
Védelemvezető-helyettes	
Név	Mészáros László
Telefonszám	+36/1/477 3500
E-mail cím	arviz@kdvvizig.hu, tikarsag@kdvvizig.hu
Székhely	1088 Budapest, Rákóczi út 41.
I. Szakaszmérnökség	
Név	Herbai Ádám
Telefonszám	+36/30/358 9233
E-mail cím	szakasz1@kdvvizig.hu
Székhely	1097 Budapest, Táblás u. 36-38. D. épület
Vízkár-elhárítási Ügyelet	
Telefonszám	+36/30/708 6064
Fax	
Munkaidőn túli tel.	+36/30/334/1909
Székhely	

Kerepes település vízkár-elhárítási terve


Az állami vízkárelhárítás irányítás rendszere és a résztvevők elérhetőségei

Pest Vármegyei Védelmi Bizottság elérhetőségei

Megyei Védelmi Bizottság elnöke	
Név	Dr. Tamai Richárd
Telefonszám	06-1-485-6900
E-mail cím	pmvb@pest.gov.hu
Székhely	1052 Budapest, Városház u. 7
Megyei Védelmi Bizottság katasztrófavédelmi elnökhelyettese	
Név	Branvitzky Márk
Telefonszám	06-1-485-6900
E-mail cím	pmvb@pest.gov.hu
Székhely	1052 Budapest, Városház u. 7
Megyei Védelmi Bizottság honvédelmi elnökhelyettese	
Név	
Telefonszám	
E-mail cím	
Székhely	
Megyei Védelmi Bizottság titkára	
Név	Lisztes István
Telefonszám	06-1-485-6900
E-mail cím	pmvb@pest.gov.hu
Székhely	1052 Budapest, Városház u. 7
Megyei Védelmi Bizottság titkárhelyettese	
Név	
Telefonszám	
E-mail cím	
Székhely	
Megyei Védelmi Bizottság titkársága	
Telefonszám	06-1-485-6900
E-mail cím	pmvb@pest.gov.hu
Székhely	1052 Budapest, Városház u. 7

Helyi Védelmi Bizottság elérhetősége


Vezetője	
Név	Dr. Tordai Istvánné Dr. Galántai Éva
Telefonszám	06-28-512-440
E-mail cím	godollo@pest.gov.hu
Székhely	2100 Gödöllő, Kottán S. u. 3.



— Vizfolyás

- - - Kritikus helyek

A térkép adatai EOVS rendszerben vannak és az EOVS alapszintre vonatkoznak.

Megbízó: Kerepes Város Önkormányzata 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.	
Tervezési szakasz: Kerepes Város Helyi Vízközelítési terve	
Szaktervező:  SDE-TÉRY KFT. 115 Budapest Erzsébeti u. 51.	
Rajzoló: Sára Diána (NEK 01-13726)	Tervező: Sára Diána (NEK 01-13726)
Rajzoló: Sára Diána (NEK 01-13726)	Tervező: Sára-Kollár Eszter (VZ 01-16178)
Tervezési szakasz: Tervfázis:	
Tervezési szám: SDE.23.17	
Rajzszám: T.01	
Lépések: 1:25 000	
Rajzméret: A3	
Részlet: Kerepes Város Vizfolyás térképe a kritikus beavatkozási helyek feltüntetésével	
Dátum: 2023. december	
A digitális változat a Tervező(k) által aláírt papíralapú tervdokumentáció tervazonos másolata.	